



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
معاونت روابط کار

بسمتعالی

شماره: ۱۸۶۴۲۰  
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰  
پیوست:

مدیریت محترم شرکت مشاورین پوششهای صنعتی کسری

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۹۸-۱۰-۴۶۳۴ مورخ ۹۸/۱۰/۰۲ در خصوص بررسی نمونه کفپوش عایق الکتریسیته نتایج حاصل از آزمایشات انجام گرفته را به آگاهی می‌رساند:

کفپوش عایق برق برای ولتاژهای تا ۳۸۰ ولت با علامت تجاری  و رنگ طوسی

نتایج آزمون کفپوش با توجه به استاندارد EN61111		
✓	مورد تأیید	جریان نشستی تحت ولتاژهای ۱۰۰۰-۵۰۰۰ ولت AC
-----	مردود	
✓	مورد تأیید	ضخامت نمونه کفپوش (باید کمتر از ۶ میلیمتر باشد.)
-----	مردود	
✓	مورد تأیید	وجود آج برای جلوگیری از لغزیدن
-----	مردود	
✓	مورد تأیید	سمبل طبق استاندارد IEC (2002-10) 60417-5216، کلاس حفاظتی و رنگ مربوطه سمبل و نام تجاری کفپوش
-----	مردود	
توضیحات: طول و عرض کفپوش کلاس (۰) نباید کمتر از (۰/۶ و ۱) متر باشد.		

امیرعباس برکنی  
رئیس مرکز تحقیقات و اطلاعات حفاظت فنی و بهداشت کار